



ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ И МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Термобокс предназначен для защиты размещённого оборудования от атмосферных осадков, ветра, солнечного излучения и воздействия отрицательных температур.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- 1 Проверить надёжность крепления термобокса и установленного оборудования.
- 2 Подключить корпус и дверь термобокса к защитному проводнику РЕ.
- 3 Проверить исправность электрообогревателя, термостата, освещения и защитной аппаратуры.
- 4 Обеспечить свободный доступ к котлу для осмотра, технического обслуживания и ремонта.
- 5 Герметизировать проходы дымохода, трубопроводов и электрических кабелей через корпус термобокса.
- 6 Выполнить монтаж котла и системы дымоудаления в соответствии с проектной документацией и руководством изготовителя котла.



Во время эксплуатации необходимо:

- 🔧 поддерживать температуру внутри термобокса **не ниже плюс 5 °С**;
- ❄️ регулярно удалять снег, наледь и загрязнения;
- ☰ не закрывать вентиляционные отверстия и проходы системы дымоудаления;
- ⊘ не хранить внутри посторонние предметы, горючие материалы и жидкости;
- ✓ не реже одного раза в отопительный сезон проверять систему обогрева, заземление, электропроводку и герметичность проходов.

ВНИМАНИЕ!

При прекращении электроснабжения, неисправности системы обогрева или длительной остановке котла необходимо принять меры против замерзания:

- слить воду из котла и трубопроводов;
- либо заполнить систему разрешённым незамерзающим теплоносителем;
- либо обеспечить резервное электропитание или дополнительный обогрев.



При появлении запаха газа необходимо перекрыть подачу газа, не включать и не выключать электрооборудование в опасной зоне, обеспечить проветривание и вызвать специализированную организацию.